



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MOŃKACH

ul. Tysiąclecia 5 19-100 Mońki, tel. 85 7162617, psse.monki@sanepid.gov.pl

Mońki, 26.06.2024 r.

Znak sprawy: HK.9020.93.2024

KOMUNIKAT nr 6/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Downarach, gm. Goniądz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Downarach zaopatrującego miejscowości gminy Goniądz: Downary, Kramkówka Mała, Kramkówka Duża, Owieczki stwierdzono przekroczenie wartości parametru manganu tj. $281 \pm 34 \mu\text{g/l}$ przy dopuszczalnej wartości do $50 \mu\text{g/l}$.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Downarach, gm. Goniądz

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mońkach**

mgr Agnieszka Wędołowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz
2. Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Goniądza, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mońkach, ul. Słowackiego 14, 19-100 Mońki

Sporządziła: M. Snarska